

IMPIANTO DI INCENERIMENTO ACQUA DI REAZIONE E SOLVENTE ESAUSTO
REPORT MENSILE: GIUGNO 2026

PARAMETRO	QUANTITA'	UNITA' DI MISURA	VALORE LIMITE GIORNALIERO
Totale ore di normale funzionamento	703	Ore	
Quantità di acqua di reazione trattata	185050	Kg	
Quantità di solvente esausto trattato	15426	Kg	
Temperatura min. camera di combustione	868,6	°C	
Temperatura max. camera di combustione	894,2	°C	
Emissioni CO valore minimo	0,75	mg/Nm3	50
Emissioni CO valore massimo	1,73	mg/Nm3	50
Emissioni SO2 valore minimo	0	mg/Nm3	50
Emissioni SO2 valore massimo	1,9	mg/Nm3	50
Emissioni TOC valore minimo	0,10	mg/Nm3	10
Emissioni TOC valore massimo	1,19	mg/Nm3	10
Emissioni NOX valore minimo	99,84	mg/Nm3	200
Emissioni NOX valore massimo	129,95	mg/Nm3	200
Emissioni HCL valore minimo	0,65	mg/Nm3	10
Emissioni HCL valore massimo	1,25	mg/Nm3	10
Emissioni NH3 valore minimo	0,0	mg/Nm3	30
Emissioni NH3 valore massimo	14,52	mg/Nm3	30
Emissioni POLVERI valore minimo	0,0	mg/Nm3	10
Emissioni POLVERI valore massimo	0,01	mg/Nm3	10
Quantità stimata di recupero vapore	372000	Kg	
Numero di analisi con esito superiore al limite	0		

Elaborazioni conformi DLGS 152

NOTE: nessuna